

重大な消防法令違反がある防火対象物の一覧

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容	公表日
ナーシングホーム グレース	あま市新居屋茶屋34番地	自動火災報知設備未設置	令和6年4月3日
		誘導灯未設置	
		消火器未設置	
		違反法令の条項	
		消防法第17条第1項	